



LOIMAAN KAUPUNGIN
VESIHUOLTOLAITOS

* KH 12.5.2008

1 (2)

06.05.2008

Kaupungininsinööri Antti Kemi

Niittukulman eritasoliittymä, Eteläkaari ja Lamminkatu

MUUTOS- JA LISÄTÖITÄ VESIJOHTOVERKOSTON OSALTA

Viitteessä mainittujen kohteiden toteuttajana toimii Destia Oy, joka on antanut 24.04.2008 mm. seuraavat muutos- ja lisäyötarjoukset Loimaan kaupungille:

LISÄTYÖ:	VEROTON KOKONAISHINTA (euroa):
Tarjousnumero 5	28 152,00 (Himanit putken muutos)
Tarjousnumero 6	40 770,95 (Himanit putken muutos)
Tarjousnumero 7	12 815,30 (Kankaankatu / vesihuollon osuus)

MUUTOSTYÖ:	VEROTON KOKONAISHINTA (euroa):
Tarjousnumero 6	51 669,50 (Himanit putken muutos)
Tarjousnumero 7	10 189,00 (Putkimuutos Eteläkaarella)

Muutos- ja lisäyötarjoukset koskevat vesijohtoverkoston tehtäviä muutoksia ja vesihuoltoverkoston lisärakentamista Kankaankadulla.

Yksilöidymmin muutokset koskevat:

1. Sulajoen vedenottamolta kaupunkiin johtavan päävesijohdon sijainnin muuttamista siltapaalulataan alta pois, korvaamalla käytössä oleva 400 mm:n asbestisementtiputki ko. alueella 400 mm:n PVC putkella siten, että silta-alue tulee kierrettyksi. Samalla on perusteltua korvata silta-alueen viereisellä tonttimaalla sijaitsevaa ko. asbestisementtiputkea siten, että rasitemerkintä tonttialueelta on jatkossa poistettavissa.
2. Eteläkaaren vesijohdon koon muuttaminen alkuperäiseen suunnitelmaan nähden suuremmaksi. Muutoksella voidaan varautua tulevaisuuden tarpeisiin ja aikaansaada riittävät kiertoyhteydet mm. Turuntielle, Lamminkadulle ja Kartanomäenkadulle.
3. Kankaankadun vesihuoltoverkoston rakentaminen on järkevää toteuttaa tässä vaiheessa, jotta mahdollistetaan alueen tonteille tarvittava vesihuolto.

Postiosoite:
PL 113, 32201 LOIMAA

Käyntiosoite:
Kanta-Loimaantie 2, Loimaa

Puhelin:
Hollo (02) 761 2603
Raitanen (02) 761 2604
Grön (02) 761 2600
0500 531 817

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@loimaa.fi
vesihuoltolaitos@loimaa.fi

Faksi:
(02) 761 2601

Kotisivu:
www.vesihuoltolaitos.loimaa.fi



LOIMAAN KAUPUNGIN
VESIHUOLTOLAITOS

2 (2)

06.05.2008

Loimaan kaupungin vesihuoltolaitos on varautunut johtokunnan hyväksymässä vuoden 2008 investointiohjelmassa ko. alueen vesihuollon muutoksiin.

Huomattava kuitenkin on, että vesihuoltolaitos on varautunut kokonaisuudessaan vuoden 2008 investointien osalta 300 000 euron määrärahaan, joka summa on esitetty kaupunginvaltuustolle sen hyväksyessä Loimaan kaupungin talousarvion vuodelle 2008. Nyt toteutettavaksi esitettävät lisä- ja muutostyöt tulisivat joltakin osin ylittämään vesihuoltolaitoksen investointiosan talousarvion loppusumman vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Ylityksellä ei kuitenkaan tulisi olemaan merkittäviä vaikutuksia laitoksen talouteen.

Osaltani totean, että em. esitetyt putkistomuutokset ovat vesihuollon toiminnan kannalta tarpeelliset ja ne on syytä tässä vaiheessa toteuttaa.

Vesihuoltolaitoksen johtaja

Jouko Grön
Vesihuoltoinsinööri

Postiosoite:
PL 113, 32201 LOIMAA

Käyntiosoite:
Kanta-Loimaantie 2, Loimaa

Puhelin:
Hollo (02) 761 2603
Raitanen (02) 761 2604
Grön (02) 761 2600
0500 531 817

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@loimaa.fi
vesihuoltolaitos@loimaa.fi

Faksi:
(02) 761 2601

Kotisivu:
www.vesihuoltolaitos.loimaa.fi